ZARZĄD DRÓG
I TRANSPORTU
w Koszalinie

Koszalin, 04.10.2018 r.

TZP.221.24.2018.DSz

Do
Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa łącznika pomiędzy ulicą K. Wyki a W. Tatarkiewicza w Koszalinie"
Znak sprawy: TZP.221.24.2018.DSz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

A - Pytania z dnia 03.10.2018 r.

1. Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia oprawy zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź: Wykonano obliczenia fotometryczne dla klas oświetleniowych przyjętych zgodnie z normą PN-EN 13201-1 oraz PN-EN 12464-2.

2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie, jakie?
   Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu.
   nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03
   PN-EN6069B-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3
   Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
   Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy.

Odpowiedź: Dobór produktów na podstawie norm PN-EN 13201 oraz PN-EN 40-2 do 40-7.
Treść pytania jest kombinacją fragmentów zdań nie stanowiącą logicznej i zrozumiałej całości.
W związku z tym Zamawiający nie może odnieść się w tym zakresie.

3. Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :
   Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź: Produkty muszą posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC

4. Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań , jest nie dopuszczalne podawanie nazw opraw powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED powinny spełniać wszystkie niezbędne wytyczne EU.

   Odpowiedź: Opisy i wymagania są podane w sposób ogólny. Wyszczególniono parametry techniczne i charakterystykę fotometryczną jaką ma spełniać oprawa. Opisy nie zawierają nazw konkretnych produktów lub producentów.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych.